

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

153009, г. Иваново, ул. Диановых, д.8а, т.(4932) 29-91-05, факс 29-91-47

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Приволжского района

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

155550, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 71 т.8(49339)4-13-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10 / 1 / 9

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ПРИВОЛЖСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ) ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
"ПРИВОЛЖСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) (далее – ОГКОУ ПРИВОЛЖСКАЯ
КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Приволжского района по пожарному надзору от 19.02.2021 № 8 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» час. «00» мин. «31» марта 2021 г. по «15» час. «00» мин. «27» апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка начальником ОНДиПР Приволжского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ивановской области – главным государственным инспектором Приволжского района по пожарному надзору Архангельским Николаем Витальевичем, ст. инспектором ОНДиПР Приволжского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственным инспектором Приволжского района по пожарному надзору Деминым Никитой Алексеевичем территории, зданий и помещений, расположенных по адресу: 155550, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПРИВОЛЖСК, ПЕР. М. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 4 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Директором ОГКОУ Приволжская коррекционная школа интернат Сизовой Галиной Ювенальевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущено горизонтальное размещение извещателей до близлежащих предметов и устройств (до электросветильников) на расстоянии менее 0,5 м (фактически 0,2 м) в коридоре возле спален.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании» (далее - 184-ФЗ), ст. 4, 64 123-ФЗ, п. 13.3.6 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	13.10.2021	

		сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) (далее - СП 5.13130.2009)		
2.	Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в помещениях гаражей.	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 64 123-ФЗ, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009; п. 4 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (далее – НПБ 110-03)	13.10.2021	
3.	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях гаражей.	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 64 123-ФЗ, п. 5.1, п. 20 табл. 2 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	13.10.2021	
4.	У лестничной клетки 1-го этажа (у запасного выхода) допущено размещение оборудования (батареи), выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м (фактическая высота – 0.3м) от пола при отсутствии их ограждения для предотвращения травмирования людей.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании» (далее - 184-ФЗ), ст. 4, 64 123-ФЗ, п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	13.10.2021	
5.	При установленных требованиях пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации, на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов.	п. 25 ППР в РФ	13.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Подпись (и) лиц (а) вынесшего (их) предписание:

Главный государственный инспектор
Приволжского района
по пожарному надзору
Архангельский Николай Витальевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 27 ” апреля 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

Александр Александрович
(должность, фамилия, инициалы)

“ 27 ” 04 20 21 г.

Александр Александрович
(подпись)